



縦向きRC柱 (4FL+1120マツ)

手摺 H=1100以上

防煙区画 #1

防煙区画 #2

防煙区画 #3

防煙区画 #4

防煙区画 #5

防煙区画 #6

防煙区画 #7

防煙区画 #8

防煙区画 #9

防煙区画 #10

防煙区画 #11

防煙区画 #12

防煙区画 #13

防煙区画 #14

防煙区画 #15

防煙区画 #16

事務所  
・令116条の2第1項第一号の窓チップ  
必要開口面積≧57.26㎡/20=2.863  
採光補正係数A=d/h\*10\*1  
d=6.414  
h=15.356  
A=6.414/15.356\*10=4.176...  
→A=5  
有効開口面積=0.64\*2.1\*3  
=4.032 >2.863  
→OK

・令116条の2第1項第二号の窓チップ  
必要開口面積≧57.26㎡/50=1.1452  
有効開口面積=(1.05+1.05+0.9)0.25  
=0.75 <1.1452  
→NG

屋外通風設備	S径
構造	≧90cm
幅	≧75cm
高さ	≧22cm
開口	≧21cm
設置	≧21cm

階の居室の床面積合計: 195.64㎡ ≦200㎡  
※床面積換算方式参照

階段 (4-5階)	S径
構造	≧90cm
幅	≧75cm
高さ	≧22cm
開口	≧21cm
設置	≧21cm

開放系下 非常用照明設置  
要不要判定: 前面面YB参照  
図説: 算定用図説



押入れ	法第126条の2	法第126条の2第1項第一号	不要
客室北 (共用部、名義)	法第126条の2第1項第一号	法第126条の2第1項第一号	不要
客室南 (共用部、名義)	法第126条の2第1項第一号	法第126条の2第1項第一号	不要
客室北 (倉庫)	法第126条の2第1項第一号	法第126条の2第1項第一号	不要
客室南 (倉庫)	法第126条の2第1項第一号	法第126条の2第1項第一号	不要
事務所	法第126条の2第1項第一号	法第126条の2第1項第一号	不要
事務所 (廊下)	法第126条の2第1項第一号	法第126条の2第1項第一号	不要
階段 (開放系)	法第126条の2第1項第一号	法第126条の2第1項第一号	不要

凡例	法第25条第2項	法第25条第1項 窓の設置の状況
(線)	法第25条第2項	法第25条第1項 窓の設置の状況
(点)	法第25条第2項	法第25条第1項 窓の設置の状況
(注)	法第25条第2項	法第25条第1項 窓の設置の状況

凡例	#10: 耐火仕様 ※耐火構造リスト参照
(線)	法第112条の9 耐火構造
(点)	法第112条の9 耐火構造
(注)	法第112条の9 耐火構造